

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT TABLİYE

Yukarıda belirtilen yapının bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 20.09.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **TABLİYE** bölümünde ve **20.09.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **20.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENC

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT KOLON

Yukarıda belirtilen yapının

bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 04.09.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON** bölümünde ve **04.09.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **04.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Mütcahhidisi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
EŞPER ÜRÜN

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **30.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Mütahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **TABLİYE** bölümünde ve **30.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **30.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Mütahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **21.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Mütasahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON** bölümünde ve **21.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **21.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Mütcahhidini
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 4.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 4.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **14.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TÖKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 4.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 4.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **14.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **14.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Mütcahhidini
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 3.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 3.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **05.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 3.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 3.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **05.07.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **05.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat) : D1 BLOK 2.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **D1 BLOK 2.KAT KOLON TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **24.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM YOKAT



Yapı Mütahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 2.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 2.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **24.06.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **24.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKÜPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 1.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 1.KAT KOLON TABLİYE

Yukarıda belirtilen yapının bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **08.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 1.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 1.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **08.05.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **08.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetim Mühendisi
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 20.09.2007
Alınış Tarihi : 20.09.2007
Deney Tarihi : 18.10.2007
Rapor Tarihi : 18.10.2007

Başvuru No : B10711-07
Alınış No : B10711-07
Deney No : B10711-07
Rapor No : B10711-07

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. MAKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 6.NORMAL KAT TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 19
Ortam Sıcaklığı : 15

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7677	7	140,0	619,2	27,50	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7418	7	150,0	497,9	22,10	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7788	7	160,0	519,9	23,10	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,2
4	7712	28	140,0	652,9	29,00	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	36,2
5	7799	28	150,0	922,1	41,00	Fcm > Fek+1	36,2 > 30+1
6	7823	28	160,0	866,1	38,50	Fcm > Fek-3	29 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

R. Y. ERTAN
İng. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 04.09.2007
Alınış Tarihi : 04.09.2007
Deney Tarihi : 02.10.2007
Rapor Tarihi : 02.10.2007

Başvuru No : B10263-07
Alınış No : B10263-07
Deney No : B10263-07
Rapor No : B10263-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. MAKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 6.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 24
Ortam Sıcaklığı : 26

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7705	7	165,0	559,7	24,90	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7695	7	165,0	549,5	24,40	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7685	7	165,0	545,6	24,20	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,5
4	7700	28	165,0	708,2	31,50	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,2
5	7629	28	165,0	703,1	31,20	Fcm > Fek+1	31,2 > 30+1
6	7596	28	165,0	693,6	30,80	Fcm > Fek-3	30,8 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

aks
ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

aks
Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No:9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 30.08.2007
Alınış Tarihi : 30.08.2007
Deney Tarihi : 27.09.2007
Rapor Tarihi : 27.09.2007

Başvuru No : B10127-07
Alınış No : B10127-07
Deney No : B10127-07
Rapor No : B10127-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 5.NORMAL KAT TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 31
Ortam Sıcaklığı : 35

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7820	7	160,0	593,1	26,40	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7827	7	150,0	598,0	26,60	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7791	7	150,0	606,6	27,00	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	26,7
4	7630	28	160,0	675,6	30,00	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	32,3
5	7641	28	150,0	754,5	33,50	Fcm > Fek+1	32,3 > 30+1
6	7700	28	150,0	750,1	33,30	Fcm > Fek-3	30 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Mehmet Ali DURKAYA
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 21.08.2007
Alınış Tarihi : 21.08.2007
Deney Tarihi : 18.09.2007
Rapor Tarihi : 18.09.2007

Başvuru No : B9845-07
Alınış No : B9845-07
Deney No : B9845-07
Rapor No : B9845-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 5.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 32
Ortam Sıcaklığı : 30

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7690	7	220,0	553,9	24,60	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7709	7	180,0	601,7	26,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7660	7	180,0	483,0	21,50	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,3
4	7651	28	220,0	702,1	31,20	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,1
5	7715	28	180,0	722,2	32,10	Fcm > Fek+1	31,1 > 30+1
6	7608	28	180,0	674,4	30,00	Fcm > Fek-3	30 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.


Deneyi Yapan

KUTLU BERTAN
İng. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 14.08.2007
Alınış Tarihi : 14.08.2007
Deney Tarihi : 11.09.2007
Rapor Tarihi : 11.09.2007

Başvuru No : B9651-07
Alınış No : B9651-07
Deney No : B9651-07
Rapor No : B9651-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. MAKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 4.NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 34
Ortam Sıcaklığı : 30

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7625	7	160,0	546,3	24,30	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7731	7	160,0	564,7	25,10	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7561	7	160,0	552,8	24,60	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,7
4	7690	28	160,0	749,8	33,30	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	32,5
5	7730	28	160,0	707,6	31,40	Fcm > Fek+1	32,5 > 30+1
6	7559	28	160,0	738,6	32,80	Fcm > Fek-3	31,4 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.


Deneyi Yapan

AKS
İNŞAAT
LAB. VE PROJE HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
B.İ.B.
Belge No. 74
İng. Yüksek Tekniker



Onaylayan

AKS
İNŞAAT
LAB. VE PROJE HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
B.İ.B.
Belge No. 74
Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No. 9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 05.07.2007
Alınış Tarihi : 05.07.2007
Deney Tarihi : 02.08.2007
Rapor Tarihi : 02.08.2007

Başvuru No : B8623-07
Alınış No : B8623-07
Deney No : B8623-07
Rapor No : B8623-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 3.NORMAL KAT KOLON+TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları: 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 28
Ortam Sıcaklığı : 25

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7856	7	160,0	532,8	23,70	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7805	7	160,0	533,5	23,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7884	7	160,0	542,7	24,10	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	23,8
4	7856	28	160,0	696,4	31,00	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,1
5	7968	28	160,0	699,0	31,10	Fcm > Fek+1	31,1 > 30+1
6	7822	28	160,0	702,8	31,20	Fcm > Fek-3	31 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

RUZUĞA ERTAN
İng. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 24.06.2007
Alınış Tarihi : 24.06.2007
Deney Tarihi : 22.07.2007
Rapor Tarihi : 22.07.2007

Başvuru No : B8334-07
Alınış No : B8334-07
Deney No : B8334-07
Rapor No : B8334-07

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 2.NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 30
Ortam Sıcaklığı : 28

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7926	7	150,0	494,3	22,00	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	8013	7	150,0	517,1	23,00	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7803	7	150,0	502,1	22,30	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	22,4
4	7859	28	150,0	603,6	26,80	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	26,1
5	7825	28	150,0	600,0	26,70	Fcm > Fek+1	26,2 > 30+1
6	8019	28	150,0	560,0	24,90	Fcm > Fek-3	24,9 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

R. Y. ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 08.05.2007
Alınış Tarihi : 08.05.2007
Deney Tarihi : 05.06.2007
Rapor Tarihi : 05.06.2007

Başvuru No : B7087-07
Alınış No : B7087-07
Deney No : B7087-07
Rapor No : B7087-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : D1 BLOK 1.NORMAL KAT KOLON+TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 14
Ortam Sıcaklığı : 10

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7858	7	160,0	505,9	22,50	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7894	7	150,0	518,1	23,00	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7823	7	160,0	514,7	22,90	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	22,8
4	7901	28	160,0	693,9	30,80	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,5
5	7934	28	150,0	715,4	31,80	Fcm > Fek+1	31,5 > 30+1
6	7859	28	160,0	717,4	31,90	Fcm > Fek-3	30,8 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

R.İ. B. ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DÜRKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091