

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **20.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **TABLİYE** bölümünde ve **20.09.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **20.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Mütcahhidli
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT KOLON

Yukarıda belirtilen yapının bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 04.09.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 6.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 6.KAT

Yukarıda belirtilen yapının KOLON bölümünde ve 04.09.2007 tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak 04.09.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Mütcahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT TABLİYE

Yukarıda belirtilen yapının bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 30.08.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **TABLİYE** bölümünde ve **30.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **30.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT KOLON

Yukarıda belirtilen yapının bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 21.08.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 5.KAT KOLON
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 5.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON** bölümünde ve **21.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **21.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 4.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 4.KAT KOLON TABLİYE

Yukarıda belirtilen yapının bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 14.08.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESFER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : D1 BLOK 4.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 4.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **14.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **14.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENC

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 3.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **D1 BLOK 3.KAT KOLON TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **05.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 3.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 3.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **05.07.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **05.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENC

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta./ Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat) : D1 BLOK 2.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **D1 BLOK 2.KAT KOLON TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **24.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 2.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 2.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **24.06.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **24.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Mütcahhidisi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 1.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **D1 BLOK 1.KAT KOLON TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **08.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +-F21d24d2c /419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 2.109 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : D1 BLOK 1.KAT KOLON TABLİYE
Yapı Sahibi : (D1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

D1 BLOK 1.KAT

Yukarıda belirtilen yapının **KOLON TABLİYE** bölümünde ve **08.05.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **08.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
ESPER ÜRÜN

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENC

RAPOR TARİHİ	30.11.07	RAPOR NO	642	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	-----	----------------	-----

FİRMA VE SANTIYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	/F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	MARMAEA BETON	ALINIŞ TARİHİ	
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C30 35	ALINIŞ SAATİ	02.11.07
ALINDIĞI YER	D.1 A22-KAT-KOLON ZEMİN KAT KOLON DÖŞ.	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KÜP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6		

YAPILAN DENEYLER				
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)		27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)		
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 150 mm' LİK KÜP (N/mm2)				
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN		
1	27.23	37.43		
2	25.96	36.68		
3	28.26	37.59		
ORTALAMA	27.15	37.24	N/mm2	

ACIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin SİLİNG
İnşaat Teknisyeni

ASLI GİBİDİR



ONAYLAYAN

YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.: 5586

Numune Bilgileri :

Rapor No : 642
Rapor Tarihi : 30.11.2007


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katkı : *** Beton Cinsi : C 30
Test Standardı : TS EN 12390-3 Hazır Beton : MARMAEA BETON
Kull. Yer : Dİ: A2-KAT KOLON DÖZEME

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık kg	Birim Ağır. kg/dm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mükavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7896.	2.34	28	02.11.07	30.11.07	842.19	37.43		
2	225.	3375.	7979.	2.36	28	02.11.07	30.11.07	825.37	36.68		
3	225.	3375.	7995.	2.37	28	02.11.07	30.11.07	845.84	37.59		
Ortalama:								837.8	37.24		

Deney Grafiğı

Mükavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)



1 ----
2 ----
3 ----

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

Operator

Onaylayan

Lab.Şefi

YASAR SAĞLAM

İnşaat Mühendisi

Laboratuvar Denetçisi

Belge No.: 5686

Kayıt yeri : C:\PROGRA~1\BASINC~1\BETONK~1\642X.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

RAPOR TARİHİ	04.02.08	RAPOR NO	1058	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTİYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	/F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	07.01.08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C25 35	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	D1 BLOK Z.KAT DÖŞEME KOLON	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KÜP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6 adet Teknisyeni		

YAPILAN DENEYLER				
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27	
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)		
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm2)				
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN		
1	24.34	32.5		
2	21.74	30.87		
3	24.32	25.75		
ORTALAM A	23.47	29.7	N/mm2	
AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1 .				

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

“Laboratuvar İzin Belgesi” ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

ONAYLAYAN

YAS... AM
536



Numune Bilgileri :

Rapor No : 1058
Rapor Tarihi : 04.02.2008

Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katki : **
Test Standardı : TS EN 12390-3
Kull. Yer : D1 BLOK 2.KAT DÖŞEME KOLON

Beton Cinsi : C 25


Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Yükümlü Alanı cm ²	Birim Yükümlü Alanı cm ²	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7895.	2.33	28	07.01.08	04.02.08	731149.11	32.5		
2	225.	3375.	7874.	2.33	28	07.01.08	04.02.08	694498.95	30.87		
3	225.	3375.	7854.	2.33	28	07.01.08	04.02.08	579329.55	25.75		
Ortalama:								668325.87	29.7		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)



Açıklamalar:

Deneyleri Yapan
Operatör



Y. G. B. İ. A. M.
Onaylayan
Lab. Seri.

Kayıt yeri : C:\PROGRA~1\BASINC~1\SYSTEM\1058-X.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

RAPOR TARİHİ	17.05.08	RAPOR NO	2162	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE ŞANTIYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	AHMET ÖZAY		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	19.04.08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C30 45	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	01 D2 BLOK 2. NORMAL KAT DÖŞEME KOLON	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM*15CM*15CM KUP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6	İnşaat Teknisyeni	

YAPILAN DENEYLER			
ORTAM SICAKLIĞI (C)	24	BETON SICAKLIĞI (C)	27
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	14	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-2.NİSAN 2002.TS EN 123,90-3 NİSAN 2003 TS 500/ ŞUBAT 2000			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	20.19	37	
2	20.61	38.73	
3	19.66	38	
ORTALAM A	20.15	37.91	N/mm2

ACIKLAMA: Ortalama mukavemet >beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
- 3- Bu rapor grafikleri ektedir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin GENÇ
İnşaat Teknisyeni



ONAYLAYAN

YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 8686

Numune Bilgileri :

Rapor No : 2162
Rapor Tarihi : 17.05.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : /F21d24d2c Parsel : 26
Katki : *** Beton Cinsi : C-30
Test Standardı : TS EN 12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : D2.BLOK NORMAL KAT DÖŞEME KOLON

Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık kg	Yükseklik cm	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü N.	Mukavemet N/mm ²	Beton Sıcak. °C	Trans. No
1	225.	3375.	7985.	2.37	28	19.04.08	17.05.08	832515.84	37.		
2	225.	3375.	7994.	2.37	28	19.04.08	17.05.08	871540.02	38.73		
3	225.	3375.	8021.	2.38	28	19.04.08	17.05.08	854882.64	38.		
Ortalama:								852979.5	37.91		

Deney Grafiği

Mukavemet (N/mm²)

Kırılma Yüğü (N)



Açıklamalar:

Deneyleri Yapan
Hüseyin GENC
İnşaat Teknisyeni



Onaylayan
YASİN KÖKÇAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5686

Kayıt yeri : C:\PROGRA~1\BASINC~1\YIRMIS~1\2162X.TST
Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

RAPOR TARİHİ	04.09.08	RAPOR NO	2980	LABORATUVAR NO	135
--------------	----------	----------	------	----------------	-----

FİRMA VE SANTIYE BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	VATAN YAPI DENETİM
MÜTEAHHİT FİRMA	SELİN EVLER
ŞANTIYE ADRESİ	MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
PAFTA ADA PARSEL NO / İLGİLİ İDARE	F21d24d2c/419/26 YAKUPLU BELEDİYESİ

NUMUNE BİLGİLERİ			
NUMUNEYİ ALAN	HÜSEYİN GENÇ		
ÜRETİCİ FİRMA	OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON	ALINIŞ TARİHİ	07.08.08
BETON SINIFI VE MİKTARI(M3)	C30 60	ALINIŞ SAATİ	
ALINDIĞI YER	DL A1, BLOK 3, NORMAL KAT DÖŞEME KOLON	KATKI DURUMU	-
NUMUNE ŞEKLİ VE BOYUTU	15CM* 15CM* 15CM KÜP	İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük deneyler
NUMUNE SAYISI	6		

YAPILAN DENEYLER			
ORTAM SICAKLIĞI (C)	30	BETON SICAKLIĞI (C)	32
SLUMP (TS EN 12350) (cm)	16	BİRİM AĞIRLIK (TS EN 12350) (kg/m3)	
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 NİSAN 2002 TS EN NİSAN 2003 TS500/ ŞUBAT 2000			
KOD NO	7. GÜN	28. GÜN	
1	23.42	36.08	
2	23.73	38.04	
3	22.98	39.07	
ORTALA MA	23.38	38.09	N/mm2

AÇIKLAMA: Ortalama mukavemet > beton mukavemeti + 1

Laboratuvarımız Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 07.09.2006 tarih ve 135 sayılı

"Laboratuvar İzin Belgesi" ne sahiptir

NOT :

- 1- Beton deney raporu bir sayfadır kısmen çoğaltılamaz.
- 2- Bu rapor deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

DENEYİ YAPAN

Hüseyin GENÇ
İnşaat Teknisyeni



ONAYLAYAN

YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
YASAR SAĞLAM
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5686
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5686

Numune Bilgileri :

Rapor No : 2980
Rapor Tarihi : 04.09.2008


Yapı Sahibi : SELİN EVLER
İnşaat Adresi : MEHMET AKİF ERSOY CD GÜZEL YURT NO:8 YAKUPLU
Ada : 419 Pafta : F21d24d2c Parsel : 26
Katlı : *** Beton Cinsi : C-25
Test Standardı : TSEN12390-3 Hazır Beton : OKTAN BEHÇETLER HAZIR BETON
Kull. Yer : A1.BLOK 3.NORMAL KAT DÖŞEME KOLON

Nr.	Kesit Alanı cm ² .	Hacim cm ³ .	Ağırlık kg	Birim Ağırlık kg/cm ³	Num. Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Mukavemet N/mm ²	Trans. No °C	Açıklamalar
1	225.	3375.	8014	2.37	28	07.08.08	04.09.08	828.	36.8		
2	225.	3375.	8017.	2.38	28	07.08.08	04.09.08	864.	38.4		
3	225.	3375.	8011.	2.37	28	07.08.08	04.09.08	879.	39.07		
Ortalama:								857.	38.09		

Deney Grafiği

Basınç Dayanımı (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)



Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

Operator

Hüseyin GEDİÇ

İnşaat Teknisyeni

Kayıt yeri: C:\PROGRA~1\BASINC~1\YIRMIS~1\2980X.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.



Onaylayan

Lab. Şefi

Yapı Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.: 5686