

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 6.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 6.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **29.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN CEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 6.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 6.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde ve **29.09.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **29.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : E1 BLOK 6.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 6.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **20.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 6.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 6.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde ve **20.09.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **20.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 5.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 5.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **07.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 5.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 5.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde ve **07.09.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **07.09.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : E1 BLOK 5.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 5.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **23.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : E1 BLOK 5.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 5.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının KAT KOLON bölümünde ve 23.08.2007 tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak 23.08.2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇİBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat) : E1 BLOK 4.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 4.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **13.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 4.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 4.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde ve **13.08.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **13.08.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENC

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : E1 BLOK 4.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 4.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **29.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 4.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 4.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde ve **29.07.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **29.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 3.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 3.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **24.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM FOKAT



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 3.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 3.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde ve **24.07.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **24.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 3.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 3.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **05.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : E1 BLOK 3.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 3.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde ve **05.07.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **05.07.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 2.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 2.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **28.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 2.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 2.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde ve **28.06.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **28.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN CEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 2.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 2.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **02.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN CEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 2.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 2.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde ve **02.06.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **02.06.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 1.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 1.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **25.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : ++++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 1.NORMAL KAT TABLİYE
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 1.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT TABLİYE** bölümünde ve **25.05.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **25.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENC

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : E1 BLOK 1.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 1.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **12.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2007 ve 2007/62
Yapının Adresi : GÜZELYURT MAH.
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.889 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : E1 BLOK 1.NORMAL KAT KOLON
Yapı Sahibi : (E1 BLOK)SELİN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

E1 BLOK 1.NORMAL

Yukarıda belirtilen yapının **KAT KOLON** bölümünde ve **12.05.2007** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **12.05.2007** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
FİLİZ NEDİM TOKAT

Yardımcı Kontrol Mühendisi
SERKAN ÇEBİ

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuvar Teknisyeni
HÜSEYİN GENÇ



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 29.09.2007
Alınış Tarihi : 29.09.2007
Deney Tarihi : 27.10.2007
Rapor Tarihi : 27.10.2007

Başvuru No : B10985-07
Alınış No : B10985-07
Deney No : B10985-07
Rapor No : B10985-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 6.NORMAL KAT TABLIYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 24
Ortam Sıcaklığı : 29

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7816	7	140,0	615,3	27,30	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7798	7	140,0	566,0	25,20	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7884	7	140,0	571,5	25,40	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	26,0
4	7640	28	140,0	718,0	31,90	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,9
5	7748	28	140,0	700,0	31,10	Fcm > Fek+1	31,9 > 30+1
6	7839	28	140,0	734,0	32,60	Fcm > Fek-3	31,1 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

AKS
R. YÜKSEK
T. YÜKSEK
T. YÜKSEK
T. YÜKSEK



Onaylayan

AKS
Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No. 9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 20.09.2007
Alınış Tarihi : 20.09.2007
Deney Tarihi : 18.10.2007
Rapor Tarihi : 18.10.2007

Başvuru No : B10710-07
Alınış No : B10710-07
Deney No : B10710-07
Rapor No : B10710-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. MAKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 6.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 19
Ortam Sıcaklığı : 12

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7569	7	140,0	487,1	21,60	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7728	7	150,0	519,9	23,10	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7457	7	160,0	524,9	23,30	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	22,7
4	7723	28	140,0	1033,0	45,90	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	40,8
5	7815	28	150,0	892,6	39,70	Fcm > Fek+1	40,9 > 30+1
6	7698	28	160,0	831,3	36,90	Fcm > Fek-3	36,9 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.


Deneyi Yapan

R. YILMAZ
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 07.09.2007
Alınış Tarihi : 07.09.2007
Deney Tarihi : 05.10.2007
Rapor Tarihi : 05.10.2007

Başvuru No : B10344-1-07
Alınış No : B10344-1-07
Deney No : B10344-1-07
Rapor No : B10344-1-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 5.NORMAL KAT TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 30
Ortam Sıcaklığı : 26

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7804	7	170,0	747,6	33,20	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7731	7	160,0	558,9	24,80	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7709	7	170,0	649,5	28,90	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	29,0
4	7574	28	170,0	848,8	37,70	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	37,7
5	7743	28	160,0	867,7	38,60	Fcm > Fek+1	37,7 > 30+1
6	7660	28	170,0	827,5	36,80	Fcm > Fek-3	36,8 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ruhsun ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 23.08.2007
Alınış Tarihi : 23.08.2007
Deney Tarihi : 20.09.2007
Rapor Tarihi : 20.09.2007

Başvuru No : B9907-07
Alınış No : B9907-07
Deney No : B9907-07
Rapor No : B9907-07

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 5.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 30
Ortam Sıcaklığı : 27

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7609	7	140,0	536,1	23,80	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7567	7	130,0	488,0	21,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7563	7	130,0	553,9	24,60	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	23,4
4	7895	28	140,0	705,5	31,40	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,1
5	7658	28	130,0	693,8	30,80	Fcm > Fek+1	31,2 > 30+1
6	7606	28	130,0	702,9	31,20	Fcmmin > Fek-3	30,8 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ruziye ERTAN
Akış. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 13.08.2007
Alınış Tarihi : 13.08.2007
Deney Tarihi : 10.09.2007
Rapor Tarihi : 10.09.2007

Başvuru No : B9631-07
Alınış No : B9631-07
Deney No : B9631-07
Rapor No : B9631-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKIF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 4.NORMAL KAT TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 27
Ortam Sıcaklığı : 24

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7831	7	160,0	530,3	23,60	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7820	7	160,0	549,5	24,40	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7862	7	150,0	596,2	26,50	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,8
4	7828	28	160,0	799,4	35,50	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	35,4
5	7961	28	160,0	761,1	33,80	Fcm > Fek+1	35,4 > 30+1
6	7885	28	150,0	831,0	36,90	Fcm > Fek-3	33,8 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

aks
İNŞAAT
LABORATUVAR VE PROJE
HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
R. ERGİN
İnşaat Mühendisi



Onaylayan

aks
İNŞAAT
LABORATUVAR VE PROJE
HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No. 9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 29.07.2007
Alınış Tarihi : 29.07.2007
Deney Tarihi : 26.08.2007
Rapor Tarihi : 26.08.2007

Başvuru No : B9216-07
Alınış No : B9216-07
Deney No : B9216-07
Rapor No : B9216-07

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 4.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları: 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 31
Ortam Sıcaklığı : 29

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7680	7	160,0	547,9	24,40	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7982	7	160,0	555,8	24,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7968	7	160,0	636,2	28,30	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	25,8
4	7859	28	160,0	701,1	31,20	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,4
5	7985	28	160,0	704,5	31,30	Fcm > Fek+1	31,4 > 30+1
6	7985	28	160,0	710,4	31,60	Fcm > Fek-3	31,2 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.


Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.


Deneyi Yapan

Onaylayan

R. ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 24.07.2007
Alınış Tarihi : 24.07.2007
Deney Tarihi : 21.08.2007
Rapor Tarihi : 21.08.2007

Başvuru No : B9101-07
Alınış No : B9101-07
Deney No : B9101-07
Rapor No : B9101-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 3.NORMAL KAT TABLIYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 31
Ortam Sıcaklığı : 33

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7920	7	180,0	529,2	23,50	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7823	7	180,0	546,5	24,30	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7855	7	150,0	546,1	24,30	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,0
4	7890	28	180,0	700,1	31,10	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,8
5	7978	28	180,0	715,1	31,80	Fcm > Fek+1	31,8 > 30+1
6	7994	28	150,0	730,9	32,50	Fcm > Fek-3	31,1 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

RUHİ ERTAN
İng. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 05.07.2007
Alınış Tarihi : 05.07.2007
Deney Tarihi : 02.08.2007
Rapor Tarihi : 02.08.2007

Başvuru No : B8624-07
Alınış No : B8624-07
Deney No : B8624-07
Rapor No : B8624-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 3.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 28
Ortam Sıcaklığı : 25

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7884	7	160,0	540,5	24,00	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7899	7	160,0	557,6	24,80	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7853	7	160,0	617,0	27,40	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	25,4
4	7833	28	160,0	693,9	30,80	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,0
5	7968	28	160,0	700,0	31,10	Fcm > Fek+1	31,1 > 30+1
6	7565	28	160,0	703,1	31,20	Fcm > Fek-3	30,8 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

YÜCEL ERTAN
İng. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 28.06.2007
Alınış Tarihi : 28.06.2007
Deney Tarihi : 26.07.2007
Rapor Tarihi : 26.07.2007

Sayfa No : 1 / 1
Başvuru No : B8449-07
Alınış No : B8449-07
Deney No : B8449-07
Rapor No : B8449-07

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 2.NORMAL KAT TABLİYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 36
Ortam Sıcaklığı : 34

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	8010	7	150,0	552,7	24,60	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7920	7	160,0	566,7	25,20	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7857	7	150,0	570,5	25,40	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	25,1
4	7782	28	150,0	680,5	30,20	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,2
5	7715	28	160,0	745,8	33,10	Fcm > Fek+1	31,2 > 30+1
6	7685	28	150,0	679,7	30,20	Fcmmin > Fek-3	30,2 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63



Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan



Onaylayan





aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 02.06.2007
Alınış Tarihi : 02.06.2007
Deney Tarihi : 30.06.2007
Rapor Tarihi : 30.06.2007

Başvuru No : B7780-07
Alınış No : B7780-07
Deney No : B7780-07
Rapor No : B7780-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 2.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 24
Ortam Sıcaklığı : 20

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7920	7	160,0	489,2	21,70	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7933	7	160,0	526,1	23,40	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7844	7	160,0	518,8	23,10	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	22,7
4	7803	28	160,0	722,6	32,10	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,0
5	7800	28	160,0	699,4	31,10	Fcm > Fek+1	31 > 30+1
6	7930	28	160,0	669,1	29,70	Fcm > Fek-3	29,7 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ruziye ERTAN
İlg. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat
Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO
74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 25.05.2007
Alınış Tarihi : 25.05.2007
Deney Tarihi : 22.06.2007
Rapor Tarihi : 22.06.2007

Başvuru No : B7554-07
Alınış No : B7554-07
Deney No : B7554-07
Rapor No : B7554-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 1.NORMAL KAT TABLIYE
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 27
Ortam Sıcaklığı : 24

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	8123	7	160,0	476,9	21,20	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7936	7	160,0	476,5	21,20	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7956	7	160,0	376,3	16,70	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	19,7
4	7834	28	160,0	727,3	32,30	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	32,2
5	7888	28	160,0	721,3	32,10	Fcm > Fek+1	32,3 > 30+1
6	7856	28	160,0	725,8	32,30	Fcm > Fek-3	32,1 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

R. YILMAZ ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No.9091



aks inşaat

Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.



B.İ.B.
BELGE NO

74



BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Başvuru Tarihi : 12.05.2007
Alınış Tarihi : 12.05.2007
Deney Tarihi : 09.06.2007
Rapor Tarihi : 09.06.2007

Başvuru No : B7200-07
Alınış No : B7200-07
Deney No : B7200-07
Rapor No : B7200-07

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. MAKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26

NUMUNE BİLGİLERİ

Numunenin Alındığı Yer : E1 BLOK 1.NORMAL KAT KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60

Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 23
Ortam Sıcaklığı : 20

Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7827	7	160,0	499,8	22,20	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7888	7	150,0	487,9	21,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7812	7	155,0	495,6	22,00	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	22,0
4	7837	28	160,0	680,7	30,30	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	30,1
5	7845	28	150,0	656,8	29,20	Fcm > Fek+1	30,1 > 30+1
6	7902	28	155,0	691,2	30,70	Fcm > Fek-3	29,2 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.


Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

RUZİNE ERTAN
İnş. Yüksek
Teknikeri



Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Deneyçisi
Belge No.9091